

Кижингинский район, с.Кижинга.
(место составления)

31.10.2017г.
(дата составления)
13:00
(время составления)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений, выявленных
Забайкальским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору

№ 322/09-05-2017

По адресу/адресам: 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с.Кижинга, ул.Ленина,
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Врио заместителя руководителя Забайкальского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1095
-Б от 29.09.2017 г. В.Н.Медведева.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Кижингинский детский сад «Баяр»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 30.10.2017г. по 31.10.2017г.

Мною, Томашевым В.Ф., в присутствии заведующей – Шаракшиновой Жаргал
Шоенжоновны.

выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических
документов: (Акт проверки №322/09-05-2017г от 31.10.2017г.)

На основании статей 17 и 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" руководителю:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Кижингинский детский сад «Баяр»

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

| № пп | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Сроки устранения нарушений |
|---------|--|---|----------------------------|
| 1. | Представить приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя, прошедшего проверку знаний в комиссии Ростехнадзора по 4 группе электробезопасности. | ПТЭЭП п.1.2.3. | 10.12.2017г. |
| 2. | Представить распоряжение на право | ПОТЭЭ п.3.4. | 10.12.2017г. |

| | | | |
|----|--|--|--------------|
| | единоличного осмотра электроустановок. | | |
| 3. | Представить перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации с указанием работ, подготовкой рабочего места выполняемых единолично. | ПОТЭЭ п.п.8.1. | 10.12.2017г. |
| 4. | Представить утвержденный перечень должностей и профессий неэлектротехнического, персонала, которым необходимо иметь группу 1 по электробезопасности. | ПТЭЭП п.1.4.4. | 10.12.2017г. |
| 5. | Представить общую схему электроснабжения по потребителю в целом и по отдельным участкам. | ПТЭЭП п.1.8.2. | 10.12.2017г. |
| 6. | Провести профилактические испытания электрооборудования, (представить протоколы испытания электрооборудования в полном объеме) | Прил.3 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). | 10.12.2017г. |
| 7. | Завести паспорта на заземляющие устройства, находящиеся в эксплуатации (заземляющее устройство столовой) | П.2.7.15 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). | 10.12.2017г. |
| 8. | Представить протоколы осмотров испытаний средств защиты, инструмента и приспособлений. | ПТЭЭП п.1.7.3. ИП и ИСЗ прил. 5. | 10.12.2017г. |
| 9. | Завести журнал учета и содержания средств защиты. Укомплектовать проверенными электрозащитными средствами. | ПТЭЭП п.1.2.6. ИП и ИСЗ п.1.2.3,п.1.2.4. | 10.12.2017г. |

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Уведомления о выполнении пунктов настоящего предписания направлять Заместителю руководителя Забайкальского управления Ростехнадзора Лархаеву Степану Леонтьевичу, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 28а по мере истечения сроков.

Прилагаемые документы: уведомление №6437/09-05-2017 от 29.09.2017г., распоряжение № 1095-Б от 29.09.2017г.

Предписание выдал:



Старший госинспектор Томашев В.Ф.
(Должность, ФИО лица, проводившего проверку)